



**BUREAU
VERITAS**



Αρ. Πιστ. 890-4

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3**

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-2 Ημερομηνία : 24 Νοεμβρίου 2016

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώσα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων Κατηγορίας 3 κατά EN 12810-1 με πλαίσια από σωλήνες $\Phi 48,3 \pm 0,5$ mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας και μεταλλικά δάπεδα εργασίας
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσωσης, υποστήλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ύψος εγκατάστασης $\leq 24,50$ m Εφαρμοζόμενα φορτία κατηγορίας 3 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ – ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΙΑ-ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώψεως, οι σωλήνες $\Phi 48,3/3,2$ mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κατηγορίας 2 υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2016

Δρ. Γ. Δικιντζής – Α.Ι.

Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος

