



BUREAU
VERITAS



Αρ. Πιστ. 890-4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-1 Ημερομηνία : 24 Νοεμβρίου 2016

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώμενα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων Κατηγορίας 5 κατά EN 12810-1 με πλαίσια από σωλήνες Φ48,3 ± 0,5 mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας και μεταλλικά δάπεδα εργασίας
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Υψος εγκατάστασης ≤ 24,50 m Εφαρμοζόμενα φορτία κατηγορίας 5 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ – ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΙΑ-ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες Φ48,3/3,2 mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάνσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κατηγορίας (5, 4, 3, 2) υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2016

Δρ. Γ. Διλιντάς – Α.Ι.
Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος

