

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ W06 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ 5

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-3 Ημερομηνία : 20 Οκτωβρίου 2017

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώντα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων RLSC 2017/750, κατά EN 12810-1, Κλάσης φορτίων λειτουργίας 5 με πλαίσια από σωλήνες Φ48,3 ± 0,5 mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3 με ροζέτα, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι, ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας κλάσης 6 και μεταλλικά δάπεδα εργασίας κλάσης 5
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσωσης, υποσύλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ύψος εγκατάστασης ≤ 24,50 m Εφαρμοζόμενα φορτία κλάσης 5 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ - ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΙΑ-ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες Φ48,3/3,2 mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάνσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κλάσης υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2017

Δρ. Γ. Διλιντάς - Α.Ι.

Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ W15 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ 2

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-6 Ημερομηνία : 20 Οκτωβρίου 2017

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώσα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων RLSC 2017/1650, κατά EN 12810-1, Κλάσης φορτίων λειτουργίας 2 με πλαίσια από σωλήνες $\Phi 48,3 \pm 0,5$ mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3 με ροζέτα, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι, ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας κλάσης 6 και μεταλλικά δάπεδα εργασίας κλάσης 5
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσωσης, υποστήλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ύψος εγκατάστασης $\leq 24,50$ m Εφαρμοζόμενα φορτία κλάσης 2 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ - ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ-ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες $\Phi 48,3/3,2$ mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κλάσης υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2017

Δρ. Γ. Διλιντάς - Α.Ι.

Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος





Αρ. Πιστ. 890-4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ W12 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ 2

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-5 Ημερομηνία : 20 Οκτωβρίου 2017

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώντα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων RLSC 2017/1350, κατά EN 12810-1, Κλάσης φορτίων λειτουργίας 2 με πλαίσια από σωλήνες $\Phi 48,3 \pm 0,5$ mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3 με ροζέτα, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι, ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας κλάσης 6 και μεταλλικά δάπεδα εργασίας κλάσης 5
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσωσης, υποστήλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ύψος εγκατάστασης $\leq 24,50$ m Εφαρμοζόμενα φορτία κλάσης 2 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ - ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ-ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες $\Phi 48,3/3,2$ mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάνσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κλάσης υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2017

Δρ. Γ. Διλιντάς – Α.Ι.

Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος





Αρ. Πιστ. 890-4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ W09 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ 3

Χορηγείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756Β/26-9-93)
Αύξων αριθμός : LPR.410.15.191-4 Ημερομηνία : 20 Οκτωβρίου 2017

Φορέας ελέγχου :	Bureau Veritas S.A. Αιτωλικού 23 18545 Πειραιάς Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ (No. 890-4)
Περιγραφή σκαλωσιάς η μέρους σκαλωσιάς (αναφορά σε συνιστώντα μέρη) :	Μεταλλική Σκαλωσιά Προσώπων RLSC 2017/1040, κατά EN 12810-1, Κλάσης φορτίων λειτουργίας 3 με πλαίσια από σωλήνες $\Phi 48,3 \pm 0,5$ mm πάχους 3,2 - 0,3 mm τύπου 3 με ροζέτα, χιαστί, κουπαστές και αντηρίδες, βίδες ρύθμισης ύψους, ποτηράκι, ρυθμιζόμενες βάσεις έδρασης, προβόλους μπαλκονιού, ενισχυτικά πλαίσια κατασκευής γέφυρας, κλίμακες, πλατφόρμες εργασίας κλάσης 6 και μεταλλικά δάπεδα εργασίας κλάσης 5
Προβλεπόμενη χρήση: (πρόσωσης, υποστήλωσης, δυνατότητες) :	Σκαλωσιά Προσώπων που θα χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ύψος εγκατάστασης $\leq 24,50$ m Εφαρμοζόμενα φορτία κλάσης 3 (μέγιστα)
Πρότυπα κατασκευής :	EN 12810-1, EN 12811-1, EN 39, EN 74
Κατασκευαστής :	Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ - ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΙΑ-ΛΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19011
Παρατηρήσεις :	α) Οι σκαλωσιές προσώπων, οι σωλήνες $\Phi 48,3/3,2$ mm, τα πατώματα και οι βάσεις να φέρουν τις δηλωθείσες σημάνσεις. β) Κάθε σκαλωσιά να συνοδεύεται με Δήλωση Πιστότητας και οδηγίες χρήσεως. γ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Φάκελο δηλωθέντα πρότυπα. δ) Η σκαλωσιά δύναται να φέρει και δάπεδα χαμηλότερης κλάσης υπό τον όρο τα μέγιστα κάθετα φορτία στο δάπεδο να μην υπερβαίνουν αυτά της αντίστοιχης κατηγορίας δαπέδου Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι διενεργείται ετήσια επιτόπια επιθεώρηση από τον φορέα

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2017

Δρ. Γ. Διλιντάς – Α.Ι.

Δ/ντής Βιομηχανικού & Τεχνικού Τμήματος

